

RGPiN 733/88/2007

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.52, art.53 / Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora którym jest: **Gmina Raciechowice z siedzibą: 32-415 Raciechowice 277 reprezentowana przez p. Marka Gabzdyla – Wójta Gminy Raciechowice**

zostało wszczęte w dniu **2007-10-22** postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

na terenie działki/działek nr ewidencyjny **517/1** położonej w miejscowości **Raciechowice** dla inwestycji :

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym, o pojemności 2700 litrów przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 1 w Raciechowicach, wraz z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu, o charakterystycznych parametrach:

zbiornik na gaz naziemny o pojemności 2700 litrów posadowiony na płycie bet. o wymiarach 1,3x2,6 m, gr. 0,3 m. Przyłącz gazu z rur HDPE SDR11 PE25 posadowiony na głębokości 1,1 m od górnej ścianki rurociągu.

Instalacja wewnętrzna z rur stalowych nie izolowanych wg normy PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie.

W budynku nie przewiduje się wydzielonych pomieszczeń na infrastrukturę techniczną instalacji gazowej.

W związku z tym informuje się , że w terminie do **14** dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy , uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

RGPiN 733/90/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.52, art.53 / Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora którym jest: **Gmina Raciechowice z siedzibą: 32-415 Raciechowice 277 reprezentowana przez p. Marka Gabzdyla – Wójta Gminy Raciechowice**

zostało wszczęte w dniu **2007-10-22** postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

na terenie działki/działek nr ewidencyjny **253** położonej w miejscowości **Gruszów** dla inwestycji :

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym, o pojemności 2700 litrów przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Gruszowie, wraz z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu, o charakterystycznych parametrach:

Zbiornik na gaz naziemny o pojemności 2700 litrów posadowiony na płycie bet. o wymiarach 1,3x2,6 m, gr. 0,3 m. Przyłącz gazu z rur HDPE SDR11 PE25 posadowiony na głębokości 1,1 m od górnej ścianki rurociągu.

Instalacja wewnętrzna z rur stalowych nie izolowanych wg normy PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie.

W budynku nie przewiduje się wydzielonych pomieszczeń na infrastrukturę techniczną instalacji gazowej.

W związku z tym informuje się , że w terminie do **14** dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy , uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

RGPiN 733/90/2007

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.52, art.53 / Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora którym jest: **Gmina Raciechowice z siedzibą: 32-415 Raciechowice 277 reprezentowana przez p. Marka Gabzdyla – Wójta Gminy Raciechowice**

zostało wszczęte w dniu **2007-10-22** postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

na terenie działki/działek nr ewidencyjny **299** położonej w miejscowości **Czasław** dla inwestycji :

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym, o pojemności 2700 litrów przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 3 w Czasławiu, wraz z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu

o charakterystycznych parametrach:

Zbiornik na gaz naziemny o pojemności 2700 litrów posadowiony na płycie bet. o wymiarach 1,3x2,6 m, gr. 0,3 m. Przyłącz gazu z rur HDPE SDR11 PE25 posadowiony na głębokości 1,1 m od górnej ścianki rurociągu.

Instalacja wewnętrzna z rur stalowych nie izolowanych wg normy PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie.

W budynku nie przewiduje się wydzielonych pomieszczeń na infrastrukturę techniczną instalacji gazowej.

W związku z tym informuje się , że w terminie do **14** dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy , uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

Raciechowice, 2007-11-14

RGPiN 733/91/2007

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art.52, art.53 / Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora którym jest: **Gmina Raciechowice z siedzibą: 32-415 Raciechowice 277 reprezentowana przez p. Marka Gabzdyla – Wójta Gminy Raciechowice**

zostało wszczęte w dniu **2007-10-22** postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

na terenie działki/działek nr ewidencyjny **206/1** położonej w miejscowości **Zegartowice** dla inwestycji :

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym, o pojemności 2700 litrów przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w budynku Szkoły, Podstawowej w Zegartowicach wraz z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu, o charakterystycznych parametrach:

Zbiornik na gaz naziemny o pojemności 2700 litrów posadowiony na płycie bet. o wymiarach 1,3x2,6 m, gr. 0,3 m. Przyłącz gazu z rur HDPE SDR11 PE25 posadowiony na głębokości 1,1 m od górnej ścianki rurociągu.

Instalacja wewnętrzna z rur stalowych nie izolowanych wg normy PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie.

W budynku nie przewiduje się wydzielonych pomieszczeń na infrastrukturę techniczną instalacji gazowej.

W związku z tym informuje się , że w terminie do **14** dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy , uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.

RGPiN 733/92/2007

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.52, art.53 / Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.- O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ze zmianami) oraz art. 61 i 49 Ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego (ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek inwestora którym jest: **Gmina Raciechowice z siedzibą: 32-415 Raciechowice 277 reprezentowana przez p. Marka Gabzdyla – Wójta Gminy Raciechowice**

zostało wszczęte w dniu **2007-10-22** postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia

lokalizacji inwestycji celu publicznego

na terenie działki/działek nr ewidencyjny **372** położonej w miejscowości

Krzyszówice dla inwestycji :

Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem naziemnym, o pojemności 2700 litrów przeznaczonym do zasilania instalacji gazowej w budynku Zespołu Szkół nr 4 w Krzyszówicach, wraz z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazu, o charakterystycznych parametrach:

Zbiornik na gaz naziemny o pojemności 2700 litrów posadowiony na płycie bet. o wymiarach 1,3x2,6 m, gr. 0,3 m. Przyłącz gazu z rur HDPE SDR11 PE25 posadowiony na głębokości 1,1 m od górnej ścianki rurociągu.

Instalacja wewnętrzna z rur stalowych nie izolowanych wg normy PN-80/H-74219, łączonych poprzez spawanie.

W budynku nie przewiduje się wydzielonych pomieszczeń na infrastrukturę techniczną instalacji gazowej.

W związku z tym informuje się , że w terminie do **14** dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Gminy zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy , uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia . Można tego dokonać również w formie korespondencyjnej na adres Urzędu Gminy, z dotrzymaniem tego samego terminu.